

## 多世代交流拠点の施設イメージに対する意見募集結果

貴重な御意見を寄せていただき、ありがとうございました。

次のとおり、意見募集結果をお知らせいたします。

### 1 募集期間

令和6年7月1日（月）から7月31日（水）まで

### 2 受付件数 13件

【内 訳】

| 区 分 | 意 見 箱 | 電子申請 | Eメール | 窓 口 | 郵 送 | 計   |
|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 個 人 | 3件    | 5件   | 1件   | 1件  | 2件  | 12件 |
| 団 体 | 1件    | 0件   | 0件   | 0件  | 0件  | 1件  |
| 計   | 4件    | 5件   | 1件   | 1件  | 2件  | 13件 |

### 3 分類別意見件数 42件

【内 訳】

| No. | 意 見 の 分 類                | 計   |
|-----|--------------------------|-----|
| 1   | 多世代交流拠点の公共施設に求める機能について   | 7件  |
| 2   | 整備後の拠点施設の管理運営について        | 5件  |
| 3   | 災害対策を想定した地域交流センター設備について  | 1件  |
| 4   | 民間施設(事業者)に求めること等について     | 7件  |
| 5   | 多世代交流拠点(敷地)全体にかかわることについて | 8件  |
| 6   | その他                      | 14件 |
| 合 計 |                          | 42件 |

#### 4 分類別の主な意見と市の考え方

| No. | 分類                      | 主な意見                              | 市の考え方                                                                          |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 多世代交流拠点の公共施設に求める機能について  | こどもから大人まで快適に利用できるおしゃれな図書館がよい。     | こども図書館は、親子や児童が利用できる図書館を設置します。施設のデザインは民間事業者から提案を求め、より良い提案をした事業者を選定してまいります。      |
|     |                         | 出張所を設けてほしい。                       | 出張所を併設する計画としています。                                                              |
|     |                         | 子育て支援として、託児所（送迎保育ステーション）を設置してほしい。 | 北坂戸駅周辺は、保育施設が充足していることから、託児所（送迎保育ステーション）の設置は計画しておりません。子育て支援機能は「つどいの広場」を設ける予定です。 |
| 2   | 整備後の拠点施設の管理運営について       | エリアマネジメント等を取り入れるべき。               | 地域の新たなコミュニティ形成につながるよう、公募条件の中に賑わい広場活用について、エリアマネジメントの考え方を示すよう定めています。             |
|     |                         | こども図書館は外国人でも利用できるような工夫を。          | 施設の管理運営についての要望意見として承ります。                                                       |
|     |                         | 高齢者の利用料は割引してほしい。                  |                                                                                |
| 3   | 災害対策を想定した地域交流センター設備について | 災害時に備えて各種非常用電源装置を設置すべき。           | 公共施設は災害発生時に地域防災拠点となることから、必要な非常用電源設備等を設置することとしています。                             |
|     |                         | 電力装置は浸水想定深を勘案した高さに設置すべき。          | 電力装置等は適した場所に配置するよう事業者に求めます。                                                    |
| 4   | 民間施設（事業者）に求めること等について    | 地域密着型の企業にきてほしい。                   | 事業者の参画条件として、地域と密着した事業運営を求めることとしています。                                           |
|     |                         | カフェ併設の本屋、ファーストフード店、ゲームコーナー等。      | テナント、イベント開催、付帯施設等につきましては、民間事業者から提案を求め、北坂戸地区のまちづくりにふさわしい提案をした事業者を選定してまいります。     |
|     |                         | 賑わい広場に多目的屋外ステージを設置し、多彩なイベントを実施。   |                                                                                |
|     |                         | 駐車場に屋根（太陽光パネル設置）や屋外トイレを設置。        |                                                                                |

|   |                          |                                         |                                                                                |
|---|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 多世代交流拠点（敷地）全体にかかわることについて | ゲートボールコートや童謡広場の機能を残してほしい。               | これら機能確保については、旧北坂戸小学校用地を活用して整備する新都市公園計画の中で検討してまいります。                            |
|   |                          | 既存樹木の活用に市民のアイデアを入れてはどうか。                | 既存樹木の活用を公募条件としており、その中で自由な施設配置計画を提案いただく予定です。多くの提案の中からよりふさわしい提案をした事業者を選定してまいります。 |
| 6 | その他                      | UR都市機構、東武鉄道株式会社との連携について。                | 今後の北坂戸地区のまちづくりについての重要な意見として承ります。                                               |
|   |                          | 空き店舗の有効活用について                           |                                                                                |
|   |                          | 旧北坂戸小学校用地の公園活用について。                     |                                                                                |
|   |                          | 類似施設の統廃合・集約の必要性について。                    | 周辺の公共施設（オルモ、坂戸児童センター、坂戸文化会館等）との機能分担、業務統廃合の必要性を検討した上で計画を立案しました。                 |
|   |                          | 地区の将来像にふさわしいと思われる事業提案がなかった場合の事業者選定について。 | 審査基準書の審査項目ごとに基準点を定めており、全て上回らない事業者は審査対象外とします。                                   |
|   |                          | 事業者の選定結果を公表してほしい。                       | 選定結果等は市HP等で公開いたします。                                                            |